

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 207
din 9 septembrie 1999

**cu privire la aprobarea Studiului de prefezabilitate
al obiectivului de investiție**

**“Rețele de canalizare și stație preepurare
la Cămin spital boli cronice Arad”**

Consiliul Local al Municipiului Arad, întrunit în ședință
ordinară din data de 9 septembrie 1999,

Având în vedere:

- inițiativa Primarului municipiului Arad;
- Referatul nr. 12.882/12.09.1999 al Biroului tehnic, investiții,
proiectare, din cadrul Direcției tehnice a Primăriei Municipiului Arad;
- Raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice și de arhitectură;
- Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale,
buget, finanțe și administrație locală;
- Raportul Comisiei pentru știință, învățământ, sănătate,
cultură, protecție socială, activități recreative și sport;
- Prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 727/1993,
art. 1.8, aliniatul 2, conform căruia Studiul de prefezabilitate se aprobă
de către conducerea entității achizitoare;

În temeiul art. 20, litera “m” și a art. 28, aliniatul 1 din Legea
nr. 69/1991 privind administrația publică locală, republicată în temeiul
art. III din Legea nr. 24/12.04.1996,


HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă studiul de prefezabilitate al obiectivului de
investiție “Rețele de canalizare și stație de preepurare la Cămin spital
boli cronice Arad”, cu capacitățile fizice cuprinse în Anexă, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se abilitază Biroul tehnic, investiții, proiectare cu
organizarea licitației pentru proiectarea obiectivului de investiții, în
conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 727/1993
privind procedurile de organizarea licitațiilor, prezentarea ofertelor și
adjudecarea investițiilor publice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mircea Groza



**REȚELE CANALIZARE ȘI STAȚIE PREEPURARE
DE LA GOSPODĂRIA ANEXĂ A CĂMINULUI SPITAL BOLI CRONICE
ARAD**

A. Valoarea investiției,	din care: totală	782.500.000 lei
(prețuri decembrie 1998)	C+M	160.000.000 lei
	Utilaj+dotări	540.000.000 lei
	Alte cheltuieli	82.500.000 lei

B. Capacități fizice:

1) Clădirea pentru stația de producere a aerului comprimat:

- aria construită și desfășurată $A_{cd}=20,00$ mp
- număr de niveluri – parter cu o singură încăpere

2) Rețele:

- rețea de canalizare: -lungime $L=100$ m
 -diametru $D_n=200$ mm
- instalații tehnologice de la stația de aer comprimat
 -lungime $L=20$ m
 -diametru $D_n=34$ mm
- branșament alimentare energie electrică
 -lungime $L=30$ m – cablu CYAby 4x4 mmp
- priză de pământ
 -lungime $L=30$ m – bandă OL – Zn 40x4 mm

3) Stația de epurare

- lungime $L=9,62$ m
- lățime $\ell=2,42$ m
- înălțime $H=3,00$ m
- bazin aerare $V=18$ mc
- suprafața de decantare $S=6,9$ mp
- bazin stocare $V=9$ mc
- putere instalată $P=4$ kw

4) Alimentare cu energie electrică:

- LEC 0,4 KV $L=0,030$ km – cablu CYAby 4x4 mmp

