

TEE

Pi=38,00 kW
Ku=0,7
Pmsa=26,60 kW

1	10/0,03A 1P+N	Iluminat 1 etaj N2XH3x1,5	1,0/0,7 kW
2	10/0,03A 1P+N	Iluminat 2 etaj N2XH3x1,5	1,0/0,7 kW
3	10/0,03A 1P+N	Iluminat 3 etaj N2XH3x1,5	1,0/0,7 kW
4	10/0,03A 1P+N	Iluminat 4 etaj N2XH3x1,5	1,0/0,7 kW
5	16/0,03A 1P+N	Prize Atelier mecanic instalatii 1 etaj N2XH3x2,5	2,0/1,4 kW
6	16/0,03A 1P+N	Prize Atelier mecanic instalatii 2 etaj N2XH3x2,5	2,0/1,4 kW
7	16/0,03A 1P+N	Prize Atelier mecanic instalatii 3 etaj N2XH3x2,5	2,0/1,4 kW
8	16/0,03A 1P+N	Prize Atelier mecanic instalatii 4 etaj N2XH3x2,5	2,0/1,4 kW
9	16/0,03A 1P+N	Prize Atelier mecanic instalatii 5 etaj N2XH3x2,5	2,0/1,4 kW
10	16/0,03A 1P+N	Prize 1 etaj N2XH3x2,5	2,0/1,4 kW
11	16/0,03A 1P+N	Prize 2 etaj N2XH3x2,5	2,0/1,4 kW
12	16/0,03A 1P+N	Prize 3 etaj N2XH3x2,5	2,0/1,4 kW
14	16/0,03A 1P+N	Prize GS 1 etaj N2XH3x2,5	2,0/1,4 kW
15	16/0,03A 1P+N	Prize GS 2 etaj N2XH3x2,5	2,0/1,4 kW
16	16/0,03A 1P+N	Circuit 1 Ventilococonvectoare N2XH3x2,5	2,5/1,75 kW
17	16/0,03A 1P+N	Circuit 2 Ventilococonvectoare N2XH3x2,5	2,5/1,75 kW
18	16/0,03A 1P+N	Circuit 3 Ventilococonvectoare N2XH3x2,5	3,0/2,1 kW
19	16/0,03A 1P+N	Boiler 1 N2XH3x2,5	3,0/2,1 kW
20	16/0,03A 1P+N	Boiler 2 N2XH3x2,5	3,0/2,1 kW



De la TG
50A
NHXH 5x16 3P+N

3F-NL-PE 380/400V-50Hz

TEE: Tablou electric etaj Atelier TEE

Toate materialele vor avea agrement tehnic si certificat de calitate. Lucrarile se executa de catre electricieni autorizati cu respectarea normativelor in vigoare I7, NTE007/2008 si Normelor specifice de securitate, sanatate in munca si pentru situatii de urgenta PSI in vigoare.
Tabloul se va executa in carcasa din polycarbonat, va avea bare de nul de lucru si nul de protectie, va fi dotat cu sonerie modulara. Disjunctoarele vor avea capacitate de rupere min. 6 kA.

		Rheinbrücke SRL Eugeniu de Savoya Nr.7 Timisoara 300085 - Romania Coordonate Fiscale RO 2603383 J1963000026334 www.rheinbruecke.ro office@rheinbruecke.ro T +40 729 142 769		BENEFICIAR UAT MUNICIPAL ARAD		PROIECT NR. 699, 2024	
SPECIFICATIE		NUME		SEMANTIC		SCARA 1:100	
Şef Proiect		art.HAMZA Augustin Răzvan				AMPLASAMENT STR. IOAN FLUJERAS Nr. 10C, MUNICIPALUL ARAD, JUDE. ARAD CF nr. 363226, TOP nr. 363226	
Proiectat		Ing. Nistor Paul				DENUMIRE PROIECT AMENAJARE CAMPUS PREUNIVERSITAR TEHNOLOGIC	
Proiectat		Ing. Bulzan Doru				FAZA D.T.A.C./P.T.H. rev. 00	
Desenat		Ing. Bobes-Ilic Cosmin				DATA 07/2025	
						DENUMIRE PLANŞĂ SCHEMA TABLOU ELECTRIC ETAJ ATELIER - TEE	
						COD PLANŞĂ: 09-IE	

