

TEP

PI=46,50 kW
Ku=0,7
Pmsa=32,55 kW

1	10/0,03A	Iluminat evacuare	1,0/0,7 kW
2	10/0,03A	N2XH 3x1,5	
	1P+N	Iluminat panica	1,0/0,7 kW
		N2XH 3x1,5	
		Acumulatori	
3	10/0,03A	Iluminat 1 parter	1,0/0,7 kW
	1P+N	N2XH3x1,5	
4	10/0,03A	Iluminat 2 parter	1,0/0,7 kW
	1P+N	N2XH3x1,5	
5	10/0,03A	Iluminat 3 parter	1,0/0,7 kW
	1P+N	N2XH3x1,5	
6	10/0,03A	Iluminat 4 parter	1,0/0,7 kW
	1P+N	N2XH3x1,5	
7	16/0,03A	Prize 1 parter	2,0/1,4 kW
	1P+N	N2XH3x2,5	
8	16/0,03A	Prize 2 parter	2,0/1,4 kW
	1P+N	N2XH3x2,5	
9	16/0,03A	Prize 3 parter	2,0/1,4 kW
	1P+N	N2XH3x2,5	
10	10/0,03A	Iluminat dormitor 1 parter	0,5/0,3 kW
	1P+N	CYYF3x1,5	
11	16/0,03A	Prize dormitor 1 parter	2,0/1,2 kW
	1P+N	CYYF3x2,5	
12	10/0,03A	Iluminat dormitor 2 parter	0,5/0,3 kW
	1P+N	CYYF3x1,5	

13	16/0,03A	Prize dormitor 2 parter	2,0/1,2 kW
	1P+N	CYYF3x2,5	
14	16/0,03A	Prize GS1 parter	2,0/1,4 kW
	1P+N	N2XH3x2,5	
15	16/0,03A	Prize GS2 parter	2,0/1,4 kW
	1P+N	N2XH3x2,5	
16	16/0,03A	Prize GS3 parter	2,0/1,4 kW
	1P+N	N2XH3x2,5	
17	16/0,03A	Prize GS4 parter	2,0/1,4 kW
	1P+N	N2XH3x2,5	
18	16/0,03A	Prize GS5 parter	2,0/1,4 kW
	1P+N	N2XH3x2,5	
19	16/0,03A	Prize GS6 parter	2,0/1,4 kW
	1P+N	N2XH3x2,5	
20	16/0,03A	Prize GS7 parter	2,0/1,4 kW
	1P+N	N2XH3x2,5	
21	16/0,03A	Prize GS baieți parter	2,0/1,4 kW
	1P+N	N2XH3x2,5	
22	16/0,03A	Prize GS fete parter	2,0/1,4 kW
	1P+N	N2XH3x2,5	
23	16/0,03A	Transformator 230/24V	2,0/1,4 kW
	1P+N	N2XH3x2,5	
24	16/0,03A	Circuit 1 Ventilococonvectoare	2,5/1,75 kW
	1P+N	N2XH3x2,5	
25	16/0,03A	Circuit 2 Ventilococonvectoare	2,5/1,75 kW
	1P+N	N2XH3x2,5	

23,1	10/0,03A	Iluminat subzol	0,5/0,3 kW
	1P+N	N2XH3x1,5	
23,2	16/0,03A	Prize subzol	2,0/1,7 kW
	1P+N	N2XH3x2,5	

26	16/0,03A	Circuit 3 Ventilococonvectoare	2,5/1,75 kW
	1P+N	N2XH3x2,5	
27	16/0,03A	Circuit 4 Ventilococonvectoare	2,0/1,4 kW
	1P+N	N2XH3x2,5	

T toate materialele vor avea agrement tehnic si certificat de calitate. Lucrarile se executa de catre electricieni autorizati cu respectarea normativelor in vigoare 17, NTE007/2008 si Normelor specifice de securitate, sanatate in munca si pentru situatii de urgenta PSI in vigoare.

Tabloul se va executa in carcasa din polycarbonat, va avea bare de nul de lucru si nul de protectie, va fi dotat cu sonerie modulara. Disjunctoarele vor avea capacitate de rupere min. 6 kA.

TEP: Tablou electric parter Internat TEP

 Rheinbrücke SRL Eugeniu de Saegya Nr.7 Timisoara 300085 • Romania Coordonate Fiscale RO 2806363 J1963000028354 www.rheinbrucke.ro office@rheinbrucke.ro T +40 729 42 599		BENEFICIAR UAT MUNICIPIUL ARAD		PROIECT NR. 699_2024	
SPECIFICATIE		NUME		SCARA	
Şef Proiect		art.HAMZA Augustin Razvan		1:100	
Proiectat		Ing. Nistor Paul		DATA	
Proiectat		Ing. Bulzan Doru		07/2025	
Desenat		Ing. Bobes-Ilici Cosmin		DENUMIRE PROIECT AMENAJARE CAMPUS PREUNIVERSITAR TEHNOLOGIC	
				DENUMIRE PLANSA SCHEMA TABLOU ELECTRIC PARTER INTERNAT - TEP	
				COD PLANSA: 32-IE	

