


TEC

Pi=6,50 kW
Ku=0,6
Pmsa=3,90 kW



TEC: Tablou electric camera TEC

Toate materialele vor avea agrement tehnic si certificat de calitate. Lucrarile se executa de catre electricieni autorizati cu respectarea normativelor in vigoare I7, NTE007/2008 si Normelor specifice de securitate, sanatate in munca si pentru situatii de urgenta PSI in vigoare.

Tabloul se va executa in carcasa din policarbonat, va avea bare de nul de lucru si nul de protectie, va fi dotat cu sonerie modulara. Disjunctoarele vor avea capacitate de rupere min. 4,5 kA.



RHEINBRÜCKE Rheinbrücke SRL Eugeniu de Savoya Nr.7 Timișoara 300085 • România Coordonate Fiscale RO 2806363 J1983000028354 www.rheinbruecke.ro office@rheinbruecke.ro T +40 729 42589		BENEFICIAR UAT MUNICIPIUL ARAD		PROIECT NR. 699_2024
		DENUMIRE PROIECT AMENAJARE CAMPUS PREUNIVERSITAR TEHNOLOGIC		
SPECIFICATIE	NUME	SIGNATURA	SCARA 1:100	AMPLASAMENT STR. IOAN FLUIERAS Nr. 10C, MUNICIPIUL ARAD, JUD. ARAD CF nr. 363226, TOP. nr. 363226
Șef Proiect	arh.HAMZA Augustin Răzvan			
Proiectat	ing. Nistor Paul			
Proiectat	ing. Bulzan Doru			
Desenat	ing. Bobes-Ilici Cosmin		DATA 07/2025	DENUMIRE PLANȘĂ SCHEMA TABLOU ELECTRIC CAMERAT - TEC COD PLANȘĂ: 33-IE