

TEE2

P=123,50 kW
Ku=0,7
Pmsa=86,45 kW

1	10/0,03A	Iluminat evacuare	1,0/0,7 kW	14	25/0,03A	Tablou camer 12 etaj 2	6,5/3,9 kW	28	16/0,03A	Circuit 2 Ventilococonvectoare	2,5/1,75 kW
	1P+N	N2XH3x1,5			1P+N	N2XH3x4			1P+N	N2XH3x2,5	
2	10/0,03A	Iluminat panica	1,0/0,7 kW	15	25/0,03A	Tablou camer 13 etaj 2	6,5/3,9 kW	29	16/0,03A	Circuit 3 Ventilococonvectoare	2,5/1,75 kW
	1P+N	N2XH3x1,5			1P+N	N2XH3x4			1P+N	N2XH3x2,5	
		Acumulatori		16	25/0,03A	Tablou camer 14 etaj 2	6,5/3,9 kW	30	16/0,03A	Circuit 4 Ventilococonvectoare	2,5/1,75 kW
3	25/0,03A	Tablou camer 1 etaj 2	6,5/3,9 kW		1P+N	N2XH3x4			1P+N	N2XH3x2,5	
	1P+N	N2XH3x4		17	10/0,03A	Iluminat 1 etaj 2	1,0/0,7 kW	31	16/0,03A	Circuit 5 Ventilococonvectoare	2,5/1,75 kW
4	25/0,03A	Tablou camer 2 etaj 2	6,5/3,9 kW		1P+N	N2XH3x1,5			1P+N	N2XH3x2,5	
	1P+N	N2XH3x4		18	10/0,03A	Iluminat 2 etaj 2	1,0/0,7 kW				
5	25/0,03A	Tablou camer 3 etaj 2	6,5/3,9 kW		1P+N	N2XH3x1,5					
	1P+N	N2XH3x4		19	16/0,03A	Prize 1 etaj 2	2,0/1,4 kW				
6	25/0,03A	Tablou camer 4 etaj 2	6,5/3,9 kW		1P+N	N2XH3x2,5					
	1P+N	N2XH3x4		20	16/0,03A	Prize 2 etaj 2	2,0/1,4 kW				
7	25/0,03A	Tablou camer 5 etaj 2	6,5/3,9 kW		1P+N	N2XH3x2,5					
	1P+N	N2XH3x4		21	16/0,03A	Prize 1 oficiu	2,0/1,4 kW				
8	25/0,03A	Tablou camer 6 etaj 2	6,5/3,9 kW		1P+N	N2XH3x2,5					
	1P+N	N2XH3x4		22	16/0,03A	Prize 2 oficiu	2,0/1,4 kW				
9	25/0,03A	Tablou camer 7 etaj 2	6,5/3,9 kW		1P+N	N2XH3x2,5					
	1P+N	N2XH3x4		23	16/0,03A	Frigider	2,0/1,4 kW				
10	25/0,03A	Tablou camer 8 etaj 2	6,5/3,9 kW		1P+N	N2XH3x2,5					
	1P+N	N2XH3x4		24	25/0,03A	Pifta	2,0/1,4 kW				
11	25/0,03A	Tablou camer 9 etaj 2	6,5/3,9 kW		1P+N	N2XH3x4					
	1P+N	N2XH3x4		25	25/0,03A	Cuptor	2,0/1,4 kW				
12	25/0,03A	Tablou camer 10 etaj 2	6,5/3,9 kW		1P+N	N2XH3x4					
	1P+N	N2XH3x4		26	16/0,03A	MSV	2,0/1,4 kW				
13	25/0,03A	Tablou camer 11 etaj 2	6,5/3,9 kW		1P+N	N2XH3x2,5					
	1P+N	N2XH3x4		27	16/0,03A	Circuit 1 Ventilococonvectoare	2,5/1,75 kW				
					1P+N	N2XH3x2,5					



De la TG 160A
NHXH 3x95+50 3P+N

3F-NL-PE 380/400V-50Hz

TEE2: Tablou electric etaj 2 Internat TEE2

Toate materialele vor avea agrement tehnic si certificat de calitate. Lucrarile se executa de catre electricieni autorizati cu respectarea normativelor in vigoare I7, NTE007/2008 si Normelor specifice de securitate, sanatate in munca si pentru situatii de urgenta PSI in vigoare.

Tabloul se va executa in carcasa din polcarbonat, va avea bare de nul de lucru si nul de protectie, va fi dotat cu sonerie modulara. Disjunctoarele vor avea capacitate de rupere min. 6 kA.

		Rheinbrücke S.R.L. Estrada de Sirenia Nr.7 Timisoara 300050 - Romania Coordonata Fiscală RO 2603433 J196300020354 www.rheinbrucke.ro office@rheinbrucke.ro T +40 728 148 589	
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	
Şef Proiect	Ing. HAMZA Augustin Răzvan		
Proiectat	Ing. Nistor Paul		
Proiectat	Ing. Bulzan Doru		
Desenat	Ing. Bobes-Ilică Cosmin		
BENEFICIAR UAT MUNICIPIUL ARAD		PROIECT NR. 689_2024	
DENUMIRE PROIECT AMENAJARE CAMPUS PREUNIVERSITAR TEHNOLOGIC		FAZA D.T.A.C./P.Tr. rev. 00	
SCARA 1:100		AMPLASAMENT STR. IOAN FLUIERAS Nr. 100, MUNICIPIUL ARAD, JUD. ARAD CF nr. 363226, TOP nr. 363226	
DATA 07/2025		DENUMIRE PLANŞĂ SCHEMA TABLOU ELCTRIC ETAJ 2 INTERNAT - TEE2 COD PLANŞĂ: 35-IE	

