

Pi=123,50 kW
Ku=0,7
Pmsa=86,45 kW

1	10/0,03A	Iluminat evacuare	1,0/0,7 kW
1	1P+N	N2XH3x1,5	
2	10/0,03A	Iluminat panica	1,0/0,7 kW
	1P+N	N2XH3x1,5	
		Acumulatori	
3	25/0,03A	Tablou camer 1 etaj 3	6,5/3,9 kW
	1P+N	N2XH3x4	
4	25/0,03A	Tablou camer 2 etaj 3	6,5/3,9 kW
	1P+N	N2XH3x4	
5	25/0,03A	Tablou camer 3 etaj 3	6,5/3,9 kW
	1P+N	N2XH3x4	
6	25/0,03A	Tablou camer 4 etaj 3	6,5/3,9 kW
	1P+N	N2XH3x4	
7	25/0,03A	Tablou camer 5 etaj 3	6,5/3,9 kW
	1P+N	N2XH3x4	
8	25/0,03A	Tablou camer 6 etaj 3	6,5/3,9 kW
	1P+N	N2XH3x4	
9	25/0,03A	Tablou camer 7 etaj 3	6,5/3,9 kW
	1P+N	N2XH3x4	
10	25/0,03A	Tablou camer 8 etaj 3	6,5/3,9 kW
	1P+N	N2XH3x4	
11	25/0,03A	Tablou camer 9 etaj 3	6,5/3,9 kW
	1P+N	N2XH3x4	
12	25/0,03A	Tablou camer 10 etaj 3	6,5/3,9 kW
	1P+N	N2XH3x4	
13	25/0,03A	Tablou camer 11 etaj 3	6,5/3,9 kW
	1P+N	N2XH3x4	
14	25/0,03A	Tablou camer 12 etaj 3	6,5/3,9 kW
	1P+N	N2XH3x4	
15	25/0,03A	Tablou camer 13 etaj 3	6,5/3,9 kW
	1P+N	N2XH3x4	
16	25/0,03A	Tablou camer 14 etaj 3	6,5/3,9 kW
	1P+N	N2XH3x4	
17	10/0,03A	Iluminat 1 etaj 3	1,0/0,7 kW
	1P+N	N2XH3x1,5	
18	10/0,03A	Iluminat 2 etaj 3	1,0/0,7 kW
	1P+N	N2XH3x1,5	
19	16/0,03A	Prize 1 etaj 3	2,0/1,4 kW
	1P+N	N2XH3x2,5	
20	16/0,03A	Prize 2 etaj 3	2,0/1,4 kW
	1P+N	N2XH3x2,5	
21	16/0,03A	Prize 1 oficiu	2,0/1,4 kW
	1P+N	N2XH3x2,5	
22	16/0,03A	Prize 2 oficiu	2,0/1,4 kW
	1P+N	N2XH3x2,5	
23	16/0,03A	Frigider	2,0/1,4 kW
	1P+N	N2XH3x2,5	
24	25/0,03A	Pilita	2,0/1,4 kW
	1P+N	N2XH3x4	
25	25/0,03A	Cuptor	2,0/1,4 kW
	1P+N	N2XH3x4	
26	16/0,03A	MSV	2,0/1,4 kW
	1P+N	N2XH3x2,5	
27	16/0,03A	Circuit 1 Ventilococonectoare	2,5/1,75 kW
	1P+N	N2XH3x2,5	
28	16/0,03A	Circuit 2 Ventilococonectoare	2,5/1,75 kW
	1P+N	N2XH3x2,5	
29	16/0,03A	Circuit 3 Ventilococonectoare	2,5/1,75 kW
	1P+N	N2XH3x2,5	
30	16/0,03A	Circuit 4 Ventilococonectoare	2,5/1,75 kW
	1P+N	N2XH3x2,5	
31	16/0,03A	Circuit 5 Ventilococonectoare	2,5/1,75 kW
	1P+N	N2XH3x2,5	

63 : J36/20

Toate materialele vor avea agrement tehnic si certificat de calitate. Lucrarile se executa de catre electricienii autorizati cu respectarea normativelor in vigoare I7, NTE007/2008 si Normelor specifice de securitate, sanatare in munca si pentru situatii de urgenta PSI in vigoare.

Tabloul se va executa in carcasa din policarbonat, va avea bare de nul de lucru si nul de protectie, va fi dotat cu sonerie modulara. Disjunctoarele vor avea capacitate de rupere min. 6 kA.

Rhein-Brucke Rheabrücke SRL Eugeniu de Savorgna Nr.7 Timişoara 300085 • România Coordonate Fiscale RO29230002354 J19830002354 www.rheibrucke.ro office@rheibrucke.ro T +40 728 142 599						BENEFICIAR UAT MUNICIPAL ARAD		PROIECT NR. 699_2024	
DENUMIRE PROIECT AMENAJARE CAMPUS PREUNIVERSITAR TEHNOLOGIC						FAZA D.T.A.C./P.Th.			
						rev. 00			
SPECIFICAȚIE		NUME		NATURA					
Șef Proiect		arn. HANZA Augustin Razvan							
Proiectat		ing. Nistor Paul							
Proiectat		ing. Bulkan Doru							
Desenat		ing. Bobes-Ilici Cosmin							
SCARA 1:100				AMPLASAMENT STR. IOAN FLIURAS Nr. 10C, COMUNICPIUL ARAD, JU.D. ARAD CF nr. 363226, TOP. nr. 363226					
DATA 07/2025				DENUMIRE PLANȘĂ SCHEMA TABLOU ELECTRIC ETA1 3 INTERNAT - TEE3 COD PLANȘĂ: 36-IE					

