

TEE4

PI=123,50 kW  
Ku=0,7  
Pmsa=86,45 kW

|    |          |                        |            |    |          |                                |             |    |          |                                |             |
|----|----------|------------------------|------------|----|----------|--------------------------------|-------------|----|----------|--------------------------------|-------------|
| 1  | 10/0,03A | Iluminat evacuare      | 1,0/0,7 kW | 14 | 25/0,03A | Tablou camer 12 etaj 4         | 6,5/3,9 kW  | 28 | 16/0,03A | Circuit 2 Ventilococonvectoare | 2,5/1,75 kW |
|    | 1P+N     | N2XH3x1,5              |            |    | 1P+N     | N2XH3x4                        |             |    | 1P+N     | N2XH3x2,5                      |             |
| 2  | 10/0,03A | Iluminat panica        | 1,0/0,7 kW | 15 | 25/0,03A | Tablou camer 13 etaj 4         | 6,5/3,9 kW  | 29 | 16/0,03A | Circuit 3 Ventilococonvectoare | 2,5/1,75 kW |
|    | 1P+N     | N2XH3x1,5              |            |    | 1P+N     | N2XH3x4                        |             |    | 1P+N     | N2XH3x2,5                      |             |
|    |          | Acumulatori            |            | 16 | 25/0,03A | Tablou camer 14 etaj 4         | 6,5/3,9 kW  | 30 | 16/0,03A | Circuit 4 Ventilococonvectoare | 2,5/1,75 kW |
| 3  | 25/0,03A | Tablou camer 1 etaj 4  | 6,5/3,9 kW |    | 1P+N     | N2XH3x4                        |             |    | 1P+N     | N2XH3x2,5                      |             |
|    | 1P+N     | N2XH3x4                |            | 17 | 10/0,03A | Iluminat 1 etaj 4              | 1,0/0,7 kW  | 31 | 16/0,03A | Circuit 5 Ventilococonvectoare | 2,5/1,75 kW |
| 4  | 25/0,03A | Tablou camer 2 etaj 4  | 6,5/3,9 kW |    | 1P+N     | N2XH3x1,5                      |             |    | 1P+N     | N2XH3x2,5                      |             |
|    | 1P+N     | N2XH3x4                |            | 18 | 10/0,03A | Iluminat 2 etaj 4              | 1,0/0,7 kW  |    |          |                                |             |
| 5  | 25/0,03A | Tablou camer 3 etaj 4  | 6,5/3,9 kW |    | 1P+N     | N2XH3x1,5                      |             |    |          |                                |             |
|    | 1P+N     | N2XH3x4                |            | 19 | 16/0,03A | Prize 1 etaj 4                 | 2,0/1,4 kW  |    |          |                                |             |
| 6  | 25/0,03A | Tablou camer 4 etaj 4  | 6,5/3,9 kW |    | 1P+N     | N2XH3x2,5                      |             |    |          |                                |             |
|    | 1P+N     | N2XH3x4                |            | 20 | 16/0,03A | Prize 2 etaj 4                 | 2,0/1,4 kW  |    |          |                                |             |
| 7  | 25/0,03A | Tablou camer 5 etaj 4  | 6,5/3,9 kW |    | 1P+N     | N2XH3x2,5                      |             |    |          |                                |             |
|    | 1P+N     | N2XH3x4                |            | 21 | 16/0,03A | Prize 1 oficiu                 | 2,0/1,4 kW  |    |          |                                |             |
| 8  | 25/0,03A | Tablou camer 6 etaj 4  | 6,5/3,9 kW |    | 1P+N     | N2XH3x2,5                      |             |    |          |                                |             |
|    | 1P+N     | N2XH3x4                |            | 22 | 16/0,03A | Prize 2 oficiu                 | 2,0/1,4 kW  |    |          |                                |             |
| 9  | 25/0,03A | Tablou camer 7 etaj 4  | 6,5/3,9 kW |    | 1P+N     | N2XH3x2,5                      |             |    |          |                                |             |
|    | 1P+N     | N2XH3x4                |            | 23 | 16/0,03A | Frigider                       | 2,0/1,4 kW  |    |          |                                |             |
| 10 | 25/0,03A | Tablou camer 8 etaj 4  | 6,5/3,9 kW |    | 1P+N     | N2XH3x2,5                      |             |    |          |                                |             |
|    | 1P+N     | N2XH3x4                |            | 24 | 25/0,03A | Pitita                         | 2,0/1,4 kW  |    |          |                                |             |
| 11 | 25/0,03A | Tablou camer 9 etaj 4  | 6,5/3,9 kW |    | 1P+N     | N2XH3x4                        |             |    |          |                                |             |
|    | 1P+N     | N2XH3x4                |            | 25 | 25/0,03A | Cuptor                         | 2,0/1,4 kW  |    |          |                                |             |
| 12 | 25/0,03A | Tablou camer 10 etaj 4 | 6,5/3,9 kW |    | 1P+N     | N2XH3x4                        |             |    |          |                                |             |
|    | 1P+N     | N2XH3x4                |            | 26 | 16/0,03A | MSV                            | 2,0/1,4 kW  |    |          |                                |             |
| 13 | 25/0,03A | Tablou camer 11 etaj 4 | 6,5/3,9 kW |    | 1P+N     | N2XH3x2,5                      |             |    |          |                                |             |
|    | 1P+N     | N2XH3x4                |            | 27 | 16/0,03A | Circuit 1 Ventilococonvectoare | 2,5/1,75 kW |    |          |                                |             |



De la TG  
NHXH 3x95+50 3P+N

3F-NL-PE 380/400V-50Hz

TEE4 Tablou electric etaj 4 Internat TEE4

Toate materialele vor avea agrement tehnic si certificat de calitate. Lucrarile se executa de catre electricieni autorizati cu respectarea normativelor in vigoare I7, NTE007/2008 si Normelor specifice de securitate, sanatate in munca si pentru situatii de urgenta PSI in vigoare.

Tabloul se va executa in carcasa din polycarbonat, va avea bare de nul de lucru si nul de protectie, va fi dotat cu sonerie modulara. Disjunctoarele vor avea capacitate de rupere min. 6 kA.

|              |                            |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                    |  |
|--------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|              |                            | <b>RHEIN BRUCKE</b> |                                            | Rheinbrücke SRL<br>Eugeniu de Savoy Nr.7<br>Timisoara 300085 - Romania<br>Coordonata Fiscală<br>RO 2806383<br>J1963000026384<br>www.rheinbruecke.ro<br>office@rheinbruecke.ro<br>T +40 728 146 599 |  |
| SPECIFICATIE | NUME                       | SEMNALATURA         | BENEFICIAR                                 | PROIECT NR.                                                                                                                                                                                        |  |
| Sef Proiect  | ing. HAMZA Augustin Răzvan |                     | UAT MUNICIPIUL ARAD                        | 689.2024                                                                                                                                                                                           |  |
| Proiectat    | ing. Nistor Paul           |                     | DENUMIRE PROIECT                           | FAZA                                                                                                                                                                                               |  |
| Proiectat    | ing. Bulzan Doru           |                     | AMENAJARE CAMPUS PREUNIVERSITAR TEHNOLOGIC | D.T.A.C./P.T.H.                                                                                                                                                                                    |  |
| Desenat      | ing. Bobes-Ilici Cosmin    |                     |                                            | rev. 00                                                                                                                                                                                            |  |
| SCARA        |                            | 1:100               | AMPLASAMENT                                | STR. IOAN FLUJIERAS Nr. 10C, MUNICIPIUL ARAD, JUD. ARAD Cf nr. 363226, TOP nr. 363226                                                                                                              |  |
| DATA         |                            | 07/2025             | DENUMIRE PLANSA                            | SCHEMA TABLOU ELECTRIC ETAJ 4 INTERNAT - TEE4                                                                                                                                                      |  |
|              |                            |                     | COD PLANSA                                 | 37-IE                                                                                                                                                                                              |  |

