


LEGENDA

CORP DE ILUMINAT ETANS CU LAMPI LED MONTAJ APARENT (TIP BAGHETA, IP54, 4000 K)
ECHIPAT CU APARATAJ PENTRU ILUMINAT DE SIGURANTA CU ACUMULATORI

ILUMINAT DE SIGURANTA PENTRU CONTINUAREA LUCRULUI - APARATAJ PENTRU ILUMINAT DE SIGURANTA CU ACUMULATORI
TIMP DE PUNERE IN FUNCTIUNE max. 5 sec, AUTONOMIE min. 3 ORE
NECESITA CONDUCTOR DE FAZA ADUS DINAINTEA INTRERUPATORULUI

NOTA: ILUMINATUL DE SECURITATE PENTRU CONTINUAREA LUCRULUI TREBUIE SA ASIGURE MINIMUM 10% DIN NIVELUL DE ILUMINARE NORMAL, DAR NU MAI PUTIN DE 15 LX

ILUMINAT DE SECURITATE PENTRU INTERVENTII IN ZONE DE RISC - APARATAJ PENTRU ILUMINAT DE SIGURANTA CU ACUMULATORI
TIMP DE PUNERE IN FUNCTIUNE max. 0,5 sec; AUTONOMIE min. 3 ORE
NECESITA CONDUCTOR DE FAZA ADUS DINAINTEA INTRERUPATORULUI

NOTA - ZONELE DE RISC: CENTRALA TERMICA
- ILUMINATUL DE SECURITATE PENTRU INTERVENTII IN ZONELE DE RISC TREBUIE SA ASIGURE MINIMUM 10% DIN NIVELUL DE ILUMINARE NORMAL IN ZONA DE RISC, DAR NU MAI PUTIN DE 15 LX

Florin-Cristian Sandru
2026.08.18
13:10:13
+03'00'

Stefan Duna
Semnat digital de Stefan Duna
Data: 2026.08.18 17:00:54 +03'00'

POPESCU CIPRIAN-MARIAN
Digitally signed by POPESCU CIPRIAN-MARIAN
Date: 2026.08.18 15:31:51 +03'00'

VERIFICATOR			I.S.	REFERAT NR.:
VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNĂTURA	CERINŢA	REFERAT/EXPERTIZĂ Nr./DATA
PROIECTANT:	SC *NORAS PROIECT* SRL CUI: RO18044573, IRC: J2005001836021, office@norasproiect.ro			Beneficiar: **MUNICIPIUL ARAD** **mun. Arad, b-dul Revolutiei, nr. 75, jud. Arad** — Nr. pr. 31 / 2026
SPECIFICAŢIE	NUME	SEMNĂTURA	Scara: 1 : 100	Titlu proiect: **REABILITARE STATIE DE POMPE DE GOSPODARIREA APELOR ZONA INDUSTRIALA SUD** — Faza DALI + DTAC
ŞEF PROIECT:	arh.Ciprian Popescu		Data: 07.2026	Titlu planşă: INSTALATII DE ILUMINAT DE SIGURANTA — Nr. pl: 01E
PROIECTAT:	ing. Florin Sandru			
DESENAT:	ing. Florin Sandru			